



## ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых  
на нем услуг в сфере образования**

### I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

**Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:**

663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Октябрьская, д.8

**Наименование предоставляемой услуги:** начальное общее образование

**Сведения об объекте:** отдельно стоящее здание 2 этаж, площадь. 2710, кв.м.

**Название организации, которая предоставляет услугу населению:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тейская средняя общеобразовательная школа №3» (МБОУ «ТСШ №3»).

**Адрес места нахождения организации:**

663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Октябрьская, д.8

**Основание для пользования объектом:** оперативное управление.

**Форма собственности:** муниципальная

**Административно-территориальная подведомственность:** муниципальная.

**Наименование и адрес вышестоящей организации:**

Управление образования администрации Северо-Енисейского района

663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 50

## II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

**Сфера деятельности:** дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование.

**Плановая мощность** (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 320 человек

**Форма оказания услуг:** на объекте.

**Категории обслуживаемого населения по возрасту:** дети.

**Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

## III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствует
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствует
3	Адаптированные лифты	Отсутствует
4	Поручни	Присутствует
5	Пандусы	Присутствует Параметры: ширина – 1,24 м, длина ската – 3,3 м высота от земли – 0,15 м.
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствует
7	Раздвижные двери	Отсутствует
8	Доступные входные группы	Во входных группах двери имеют ширину в свету от 1,20 м.
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Присутствует

10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Входная площадка оборудована навесом. Размеры входной площадки 14,609x8,26 м. Ширина входной двери с свету 1,23 м. ширина 2,03 м. Вестибюль 194,5 кв.м.
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

<b>№ п/п</b>	<b>Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги</b>	<b>Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Наличие при входе в	Отсутствует

	<p>объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	
2	<p>Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий</p>	<p>Присутствует</p>
3	<p>Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг</p>	<p>Присутствует</p>
4	<p>Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг</p>	<p>Отсутствует</p>
5	<p>Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации</p>	<p>Предусмотрено</p>

6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Отсутствует
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Предусмотрено

11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Предусмотрено
----	--	---------------

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

<b>№ п/п</b>	<b>Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов</b>	<b>Сроки</b>
1	-	-
...	-	-