

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

дата: 09.11.2021

учетный номер 24210061000201325949

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры ≤*



QR-код<*>



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 sekretar@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

663180, Енисейск, ул. Ленина, 122а, тел. 2-23-07, ofps13gpn@mchskrsk.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

гп. Северо-Енисейский

(место составления)

« 16 » ноября 2021 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат 16 ч 00 мин «16» ноября 2021г.

Осмотр продолжен с ____ ч ____ мин по ____ ч. ____ мин. « ____ » 20 ____ г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Инспектор ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

районам Отческая Ю. А., лейтенант внутренней службы
(адрес органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул.
Октябрьская, д.8

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1. -----

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. Директор, Балацкий Михаил Евгеньевич, приказ о приеме работника на

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

работу от 04.08.2021 №291 а

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали
(фамилии, имена, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом
указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: Здание школы учреждения расположено по адресу
(описывается каждое помещение в отдельности)

Красноярский край, п. Тая, ул. Октябрьская, д.8, двухэтажное, третьей степени огнестойкости, по функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (здание общеобразовательных организаций) с наличием помещений Ф.1.1 (дошкольного образования), 2000 года постройки. Несущие стены здания кирпичные, чердачное перекрытие ЖБИ, кровля двухскатная. Отопление в здании учреждения центральное водяное. Освещение электрическое, используются лампы дневного света. Стены коридоров, кабинетов отделаны штукатуркой и окрашены акриловой краской на водной основе, пол бетонный.

На момент проверки территория объекта защиты очищена от горючих отходов и мусора, противопожарное расстояние до соседних зданий соответствует требованиям нормативно правовых актов. Имеются 2 подъездных пути к зданию для пожарных машин, водоснабжение здания для нужд пожаротушения осуществляется от пожарного гидранта расположенного на расстоянии 20 метров от объекта защиты с юго-восточной стороны. Внутренний пожарный водопровод отсутствует.

В здании располагаются лаборантские, учебные классы, кабинеты, электрощитовые, спортивный зал, снарядная, кладовые, склады, столовая, подсобное помещения, медицинские кабинеты, санузлы, гладильня, прачечная, игровая комната, и спальня эвакуация осуществляется через основной вход (выход), и эвакуационный выход ведущие непосредственно наружу с восточной стороны, имеются планы эвакуации людей при пожаре, выполненные на основе фотolumинесцентных материалов, и знаки пожарной безопасности. Установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии, сигнал дублируется на пульт ОП ПСЧ-94 13 ПСО ФПС ГПС по Красноярскому краю, КПП размещен в общем коридоре, имеется информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты. В помещениях объекта защиты вывешены таблички с номерами вызова пожарной охраны, помещения в полном объеме укомплектованы, первичными средствами пожаротушения ОП – 4. Все огнетушители пронумерованы, опломбированы в наличии имеются паспорта. На случай отключения электроэнергии дежурный персонал обеспечен электрическими фонарями, и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. Объект обеспечен проводной телефонной и сотовой связью. На здании имеется светоотражающий указатель направления к источникам наружного противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. В том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления

контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра не имеются

Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

директор МБОУ гимназия № 1 М. С. Башауков
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Специалист (эксперт)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам, Отческая Ю.А., лейтенант внутренней службы
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.